



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H06848

Срок действия с 18.09.2019

по 17.09.2022

№ 0495597

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Устройства низковольтные комплектные. Серийный выпуск.

код ОК
27.12.31

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 27.12.31-002-28197487-2018, II категория сейсмостойкости по НП-031-01, сейсмическим воздействиям интенсивностью до 9 баллов по MSK-64, на высоте 30 м над нулевой отметкой по ГОСТ 17516.1-90

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БЛИСС-Инжиниринг». ОГРН: 1186313033169, ИНН: 6312184354. Адрес: 443031, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Демократическая, дом 53А, офис 302, телефон: 8 (846) 953-72-99.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «БЛИСС-Инжиниринг». ОГРН: 1186313033169, ИНН: 6312184354. Адрес: 443031, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Демократическая, дом 53А, офис 302, телефон: 8 (846) 953-72-99.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/D-18/09/19 от 18.09.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Ю. Батюков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации